



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 84 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
ул. Короленко, д. 35А, ДНР, Г.О. ДОНЕЦК, Г.МОСПИНО, Пролетарский р-н, 283492
телефоны: + 7 (856) 221-65-15, +7 (949) 322-34-92, email:mospino-sad84@mail.ru , ИНН 9308003258

23.08.2024 № 114-01/17

на № 482 от 20.08.2024

План мероприятий по устранению замечаний и недостатков
по результатам проведения профилактического визита
по соблюдению требований пожарной безопасности
от 23 июля 2024г. № 11

№ п/п	Указанные в предписании замечания и недостатки	Информация о выполнении
1	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных актов Российской Федерации	Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований
2	Допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам по пожарной безопасности	Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований
3	Руководитель организации не обеспечил наличие устройств для самозакрывания противопожарных дверей (вход, вход из пищеблока, выход из прачечной)	Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований
4	Руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающие требуемые предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных- преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований
5	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований
6	Здание не оборудовано системой пожарной сигнализации	Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований
7	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из холлов, не обеспечены возможностью их свободного открытия изнутри без ключа	Выполнено

